

Zbog izraženog interesa vrepčana za informacijama oko nastavka izgradnje vodovoda zamolili smo za interview tehničkog direktora Usluge d.o.o. **g. Milu Uremovića**, koji nam je odgovorio na aktualna pitanja; interview donosimo u nastavku:

**PITANJE: Kada se očekuje nastavak radova na izgradnji vodovoda i po kojoj dinamici planirate završiti ovu investiciju?**

ODGOVOR: Nastavak radova očekujemo ovog proljeća, ali nemamo konkretan datum s obzirom da se sredstva osiguravaju preko Ministarstva gospodarstva i još nije sklopljen Ugovor o financiranju. Očekujemo da će se osigurati sva potrebna sredstva da se investicija dovrši u ovoj godini, iako bi po Okvirnom sporazumu ovo bila tek druga godina realizacije od ukupno četiri.

**PITANJE: Vrepčani su prošle godine uputili peticiju na Uslugu d.o.o. tražeći da se izvede još cca 2.000 m<sup>1</sup> cjevovoda, obzirom da aktualni projekt vodovoda nije obuhvatio cjelokupno područje sela, u što ste se i sami uvjerili obilaskom sela. Kada namjeravate realizirati ovaj zahtjev?**

ODGOVOR: Taj zahtjev nećemo moći realizirati u ovoj godini s obzirom da nema projektne dokumentacije, potrebnih dozvola za građenje, niti osiguranih finansijskih sredstava. Ovom prilikom još jednom izražavamo žaljenje što i spomenutih 2 km nije uključeno u projekt koji je u realizaciji.

**PITANJE: Po kojoj proceduri i uz koju cijenu će se vrepčani moći priključiti na vodovodnu mrežu?**

ODGOVOR: Procedura je slijedeća: Vlasnici građevina podnose zahtjev za priključenje u Uslugi d.o.o. kojem prilaže građevinsku dozvolu ili potvrdu Ureda za katastar iz koje je razvidno da je građevina zabilježena u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968. godine. Obrazac zahtjeva popunjava zaposlenik Usluge d.o.o. Nakon toga provodi se potrebna procedura od 15-ak dana koja završava sklapanjem Ugovora o priključenju na vodoopskrbni sustav Grada Gospića i uvjetima i načinu održavanja priključka.

Cijena priključka: Oko 4.000,00 kn Uslugi d.o.o. za radove na izvođenju priključka, te oko 2.000,00 kn u gradski proračun kao naknada za priključenje prema važećim propisima. Ovo vrijedi za obiteljske kuće, profile priključka od  $\frac{3}{4}$ ", udaljenost priključka do 12 m od glavnog cjevovoda i ako sam korisnik izvede potrebne zemljane radove i izgradi vodomjerno okno.

**PITANJE: Obzirom na veliku sušu koja Vrebac i naročito stočare iznimno pogađa, na koji način se, do dovršetka vodovoda, može osigurati opskrba vrepčana vodom? Kako se**

Autor Administrator

Srijeda, 04 Travanj 2012 09:12 - Ažurirano Srijeda, 04 Travanj 2012 17:06

---

**može regulirati korištenje javne česme a da se ne smatra prekomjernim korištenjem i zloupotrebom?**

ODGOVOR: Vodoopskrba će se osigurati kao i do sada preko izljevnog mjesta koje smo postavili upravo u toj namjeni. Prekomjerno korištenje i zloupotrebu spriječit ćemo postavljanjem vodomjera i povremenom kontrolom potrošnje, a također ćemo dogоворити с Mjesnim odborom praćenje korištenja i definirati količine koje ćemo smatrati opravdanima u određenoj situaciji i usklađivati ih s mogućnostima vodoopskrbnog sustava u određenom razdoblju.